Obwody główne pomp c.w.	Zabezp. obw.	Zabezp. przed sucho-biegiem	Obwody sterowania pompy c.w. nr 1			Przekaźnik czasowy naprzem. pracy pomp	Obwody sterowania pompy c.w. nr 2			Obwody sygnalizacji optycznej w RWC	
			Ręczne	Automat. naprzem. / Przeciążenie	trwałe zał.		Ręczne	Automat. naprzem. / Trwałe zał.	Zwarcie lub przecią-żenie	Praca pompy	
										nr 1	nr 2



Diagram łączników S3, S4

ŁK-15/1.834	R	O	A
	45	0	45
1 - 2	X		
3 - 4			X

Ręczne

Wyłączone

Automatyczne

Uwaga:
1. Niniejszy schemat opracowano na podstawie inwentaryzacji istniejących aparatów rozdzielnicy RWC dla potrzeb zasilania i sterowania pomp c.w.
2. Istniejący, faktyczny układ połączeń obwodów dla pomp c.w., może odbiegać od przedstawionego na niniejszym rysunku.
3. W celu podłączenia i uruchomienia pomp c.w., należy prace podłączeniowe zlecić Wykonawcy rozdzielnicy.

⌀ - zacisk połączeń zewnętrznych w rozdzielnicy RWC

MK2 - manometr kontaktowy instalacji c.w.

PC2 - przekaźnik czasowy RTx-212 naprzemiennej pracy pomp c.w.

	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Piasecki	St–24/75	
	SPRAWDZIŁ	mgr. inż. K. Kamiński	St–312/77	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO			SKALA
ADRES	CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY WARSZAWA UL. CZERNIAKOWSKA 16			data 04. 2006
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT STEROWANIA POMPAMI C.W. Z NAPRZEMIENNĄ PRACĄ POMP			nr rys. 4